

Frau Heidemarie Konzack

**Einwohneranfrage Stadtverordnetenversammlung 01/2012 von Frau Konzack und Herr Hering vom 03.01.2013  
Auskunft zum Ostrower Steg**

Datum

Sehr geehrte Frau Konzack,

Ihre Anfrage per E-Mail vom 03. Januar 2013 wird wie folgt beantwortet:

Geschäftsbereich/Fachbereich  
Geschäftsbereich IV -  
Stadtentwicklung und Bauen /  
Fachbereich  
Grün- und Verkehrsflächen  
Karl-Marx-Straße 67  
03044 Cottbus

**Der über den Mühlgraben führende Ostrower Steg, insbesondere das Geländer, ist seit Jahren in einem überaus unansehnlichen Zustand. Leider hat sich auch nach wiederholten kritischen Hinweisen daran nichts geändert. Daher fragen wir nun öffentlich an, ob und wann – ohne einen hohen finanziellen Aufwand betreiben zu müssen eine visuelle Aufwertung der Brücke erfolgt.**

Zeichen Ihres Schreibens

Sprechzeiten

Die Brücke wurde 1925 errichtet und befindet sich zusammen mit dem Frühlingsgarten seit 2002 unter Denkmalschutz.

Das Bauwerk wird entsprechend den gesetzlichen Vorschriften regelmäßig geprüft und überwacht. Die sichere Benutzbarkeit der Brücke ist gegeben.

Ansprechpartner/-in  
Herr Roeschke

Zimmer  
4.099

Zur Verbesserung der baulichen Situation sind Erhaltungsmaßnahmen erforderlich, die seit 2005 jährlich fortfolgend im Haushalt angemeldet sind. Zu diesem geplanten Bauvorhaben gehört neben der Entfernung alter rostiger Leitungen, den Betoninstandsetzungsarbeiten, der Abdichtung- u. Belagserneuerung auch der Ersatz der Geländer.

Mein Zeichen  
66.4 - Roe

Telefon  
0355 / 612 – 46 36

Fax  
0355 / 612 – 13 46 03

Ein dauerhafter und fachgerechter Anstrich (Korrosionsschutz) auf den vorhandenen Geländern ist aus baufachlicher Sicht nicht möglich.

E-Mail  
tiefbauamt@cottbus.de

Es gab bereits mehrere Initiativen und Angebote in den letzten 5 Jahren das Geländer zu verschönern. Eine fachgerechte Instandsetzung der Geländer war jedoch wegen der häufigen und tiefen Abrostungen nicht gegeben.

Insbesondere in den Nietstellen der Geländer kann der Rost nicht entfernt werden, was zum ständig wiederkehrenden Aufblühen der Korrosion führen würde. Das Erscheinungsbild der Brücke kann mit einem Farbanstrich der Geländer allein leider nicht längerfristig verbessert werden.

Stadtverwaltung Cottbus  
Neumarkt 5  
03046 Cottbus

Konto der Stadtkasse  
Sparkasse Spree-Neiße  
Inlandszahlungsverkehr  
Kto.Nr.: 330 200 00 21  
BLZ: 180 500 00

Eine Erhaltungsmaßnahme mit Verbesserung des optischen Gesamtzustandes des Bauwerks ist im Entwurf des Doppelhaushalts 2013/2014 eingeplant.

Auslandsverkehr  
IBAN:  
DE06 1805 0000 3302 0000 21  
BIC: WELADED1CBN

www.cottbus.de

In 2013 sind 30 T€ für die vorbereitenden Maßnahmen (z.B. Voruntersuchung Baugrund, Ermittlung der Mengenansätze für die Erstellung der Leistungsbeschreibung, einschl. der Ausschreibung dieser Leistungen) und in 2014 120 T€ für die Baudurchführung vorgesehen (Abdichtungs- und Belagserneuerung, Betoninstandsetzung/Rissverpressung, Entfernung alter Medienleitungen sowie Anbringen eines neuen Geländers entsprechend der Vorgaben des Denkmalschutzes).

Freundliche Grüße  
in Vertretung

Marietta Tzschoppe  
Beigeordnete für Bauwesen